



UAB „Ekologinis servisas“

Leidimas Nr. 991307

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 26/O – 2

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2026 – 01 – 27

UAB „EKOPARTNERIS“ Šančių biokuro katilinė, L. Ivinskio g. 65, Kaunas

Dujų šiluminės energijos gamybos įrenginio Nr. 03, dujos																
Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, ppm	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm ³	Išmatuota O ₂ koncentracija, %	Standartinė O ₂ koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³			
		Nr.	Pavadinimas													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2-1	16:02	001 (Nr.5)	Vandens šildymo katilai K-1; K-2 „DANSTOKER VP15“ (2×7 MW)	56,9	Medienos skiedra	Anglies monoksidas (CO) (A)	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	15	18,8	7,96	6,0	21,6	295,0			
2-2	16:17							13	16,3	7,93		18,6				
2-3	16:32							17	21,3	8,13		24,8				
2-1	16:02					Azoto oksidai (NO _x) (A)	123,7	253,6	7,96	291,7						
2-2	16:17											125,6		257,5	7,93	295,5
2-3	16:32															
2-1	16:02					0	0,0	7,96	0,0							
2-2	16:17					0	0,0	7,93	0,0							
2-3	16:32					Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0	0,0	8,13	0,0		0,0				

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.





UAB "Ekologinis servisas"

UAB „Ekologinis servisas“

Savonorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37
313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 26/O – 2

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2026 – 01 – 27

UAB „EKOPARTNERIS“ Šančių biokuro katilinė, L. Ivinskio g. 65, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimi- mas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3-1	16:02-16:12	001 Nr.5	Vandens šildymo katilai K-1, K-2. „DANSTOKER VP15“ (2×7 MW)	56,9			12,08		10,8	11,15	7,96		12,5	11,5
3-2	16:17-16:27								9,0		7,93		10,4	
3-3	16:32:16:42								9,9		8,13		11,6	
4-1	16:55-17:05	001 už	ESF	185,8			17,80		14,2	11,77	7,59		15,9	18,2
4-2	17:10-17:20	17,9							7,76		20,3			
4-3	17:25-17:35	16,1							7,85		18,3			
5-1	17:44-17:54	001 Nr.4	Vandens šildymo katilai K-1 „DANSTOKER VP15“ (7 MW)	190,1	Medie- nos skiedra	Kietosios dalelės		Svorio metodas. LAND 28- 98/M-08	39,0	5,75	8,05	6,0	45,2	44,2
5-2	17:59-18:09								34,2		8,09		39,8	
5-3	18:14-18:25								41,4		7,97		47,7	
6-1	18:38-18:48	001 Nr.3	Vandens šildymo katilai K-2 „DANSTOKER VP15“ (7 MW)	199,5			10,68		74,1	4,73	8,91		91,9	89,5
6-2	18:52-19:03								77,2		8,99		96,4	
6-3	19:08-19:18								65,0		8,84		80,1	

UAB „Ekologinis servisas“

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

K. Stankevičius
K. Jakšas





UAB „Ekologinis servisas“

Savonorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 26/O – 2

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2026 – 01 – 27


UAB „EKOPARTNERIS“ Šančių biokuro katilinė, L. Ivinskio g. 65, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- Višmo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimi- mas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7-1	19:23-19:33	001 Nr.2	Vandens šildymo katilas K-1 „DANSTOKER VP15“ (7 MW)	183,5	Medie- nos skiedra	Kietosios dalelės	14,65	Svorio metodas. LAND 28-98/M- 08	379,1	6,68	9,11	6,0	478,2	485,0
7-2	19:38-19:48								394,5		9,25		503,6	
7-3	19:53-20:03								372,1		9,20		473,1	
8-1	20:11-20:21	001 Nr.1	Vandens šildymo katilas K-2 „DANSTOKER VP15“ (7 MW)	200,4			14,75		321,6	6,49	9,17		407,8	399,0
8-2	20:26-20:30								329,3		9,30		422,2	
8-3	20:41-20:51								287,0		9,27		367,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



K. Stankevičius
K. Jakštas